




ISTITUTO TECNICO STATALE  
**LUIGI GALVANI**

CODICE: NATF10009 - VIA MARCHESELLA, 188 - 80014 GIUGLIANO (NA)  
TEL: 081.894.17.55 - C.F. 94214310636 - FATT. Elett. 1619CP  
PEO: NATF130009@ISTRUZIONE.IT - PEC: NATF130009@PEC.ISTRUZIONE.IT  
WEB SITE. WWW.ITSGALVANI.EDU.IT



I.T.S. "L.GALVANI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Prot. 0001504 del 24/02/2024  
I (Uscita)

COM. n°89 - 23/24

**ALBO - SITO WEB – DOCENTI - STUDENTI – GENITORI**  
**DOCENTI Collaboratori Papa/Maisto**  
**DSGA Abate/ATA – DUT Moschella**  
*anche in bacheca ARGO a cura dello Staff*

**OGGETTO: CARENZA IDRICA - INFORMAZIONI**

A seguito del tempestivo intervento dei tecnici della Città Metropolitana di Napoli, proprietaria dell'edificio scolastico, la causa della carenza idrica è stata individuata nel malfunzionamento delle 2 pompe di autoclave che spingono l'acqua dai serbatoi verso la scuola, in particolare verso il 1° e 2° piano.

Serbatoi e autoclave servono anche a compensare l'eventuale riduzione della pressione esterna causata da vari motivi, compreso l'utilizzo da parte del Liceo che è servito dalla stessa condotta, per cui nella giornata di sabato non ci sono stati problemi perché la linea diretta è sufficiente ad assicurare la dovuta pressione all'acqua, soprattutto per la ricarica degli sciacquoni nei bagni.

Per questo motivo è possibile che, al pomeriggio, data la riduzione del n° di studenti e lavoratori, sia del Galvani che del Liceo, il problema non si presenti e si possano svolgere le attività programmate.

L'ordine di acquisto delle 2 autoclavi è già stato inviato dalla CMN e da lunedì potranno cominciare i lavori di sostituzione delle pompe esistenti, che potrebbero durare alcuni giorni, per cui studenti/sse, genitori e operatori scolastici saranno quotidianamente informati dell'evolversi della situazione e dell'eventuale necessità di riduzione dell'orario scolastico e/o di svolgimento delle attività pomeridiane (Progetti, Giochi Sportivi, ecc).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa*